



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0359937**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»,  
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Московский  
проспект, дом 97, литера А, помещение 28Н, аттестат аккредитации № RA.RU.11AA71, дата регистрации 06.03.2015.  
Телефон: +7 (812) 777-44-00, адрес электронной почты: cert@lenpromexpertiza.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Юстуксия ТМ»,  
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 199034, город Санкт-Петербург, 17-я  
линия Васильевского Острова, дом 4-6, ОГРН 1109847031491, телефон: +7 (812) 326-09-59, адрес электронной почты:  
info@justuxia-tm.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** VYRTUCH a.s.,  
место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Zidneves 116, 29406  
Březno, Чехия.

**ПРОДУКЦИЯ** Взрывозащищенные светильники типов согласно Приложению № 1 на бланке № 0870576,  
изготавливаемые в соответствии с конструкторской документации изготовителя  
согласно Приложению № 1 на бланке № 0870576.  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9405 11 001 3, 9405 11 003 3

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 0384Ex от 14.03.2023, выданного испытательной лабораторией  
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательского центра «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат  
аккредитации № RA.RU.21HC26); акта о результатах анализа состояния производства № 1499 А от 20.08.2022;  
других документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС  
012/2011, согласно Приложению № 2 на бланке № 0870577.

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента  
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», согласно Приложению № 3 на бланке №  
0870578. Условия хранения, назначенный срок хранения и назначенный срок службы установлены в эксплуатационной документации изготовителя.  
Дополнительная информация, идентифицирующая продукцию, в Приложении № 4 на бланках № № 0870579, 0870580, 0870581. Анализ состояния  
производства проведен посредством дистанционной оценки.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.03.2023

**ПО** 23.03.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)

Бещеков Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0870576**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код<br>ТН ВЭД<br>ЕАЭС               | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные части изделия или комплекса           | Обозначение документации, по которой<br>выпускается продукция |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Взрывозащищенные светильники типов: |                                                                                                            |                                                               |
| 9405 11 001 3                       | EXTRA-Ex-LED с Ex-маркировкой 1Ex e mb IIC T4 Gb X и<br>Ex tb IIIC T67°C Db X                              | Сборочный чертеж № EXTRA-Ex-LED от<br>01.11.2016              |
|                                     | AQUA-70-Ex-LED с Ex-маркировкой 1Ex d e mb IIC T4 Gb X и<br>Ex tb IIIC T62°C Db X или 1Ex e mb IIC T4 Gb X | Сборочный чертеж № AQUA-70-Ex-LED<br>от 23.04.2021            |
| 9405 11 003 3                       | RAMBO-Ex-LED с Ex-маркировкой 1Ex d e mb IIC T4 Gb X и<br>Ex tb IIIC T59°C Db X или 1Ex e mb IIC T4 Gb X   | Сборочный чертеж № RAMBO-Ex-LED от<br>26.04.2021              |
|                                     | NORD-N-LED с Ex-маркировкой 2Ex nR IIC T6 Gc X и<br>Ex tc IIIC T80°C Dc X                                  | Сборочный чертеж № NORD-N-LED от<br>17.02.2022                |
|                                     | SALUKA-N-LED с Ex-маркировкой 2Ex nR IIC T6 Gc X и<br>Ex tc IIIC T80°C Dc X                                | Сборочный чертеж № SALUKA-N-LED от<br>09.02.2022              |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))  
(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)  
(подпись)Бешков Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0870577**

Перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям  
технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

| № | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перечень стандартов, требованиям которых соответствует данное оборудование, из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 5 ТР ТС 012/2011 согласно Приложению № 2 к заявке на сертификацию № 1499-С от 19.08.2022;                                                                                               |
| 2 | Руководство по эксплуатации светильников б/н «EXTRA-Ex-LED, NORD-N-LED, SALUKA-N-LED, RAMBO-Ex-LED, AQUA-70-Ex-LED» от 19.08.2022;                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Удостоверения №№ 1/R, 2/R, 3/R, 4/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R от 25.05.2022;                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя № CQS 2247/2018, срок действия с 03.11.2021 по 02.11.2024, выдан органом по сертификации CQS-Czech Association for Quality Certification;                                                                                                            |
| 5 | Сборочные чертежи: № EXTRA-Ex-LED от 01.11.2016, № NORD-N-LED от 17.02.2022, № SALUKA-N-LED от 09.02.2022, № RAMBO-Ex-LED от 26.04.2021, № AQUA-70-Ex-LED от 23.04.2021;                                                                                                                                               |
| 6 | Договор № 1/2016 от 19.08.2022 на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)

Бешеков Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0870578**

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

| Обозначение стандарта                | Наименование стандарта                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.                                      |
| ГОСТ IEC 60079-1-2011                | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемые оболочки «d». |
| ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012              | Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е».                            |
| ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 | Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «п».                              |
| ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012             | Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «т».     |
| ГОСТ IEC 60079-31-2013               | Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t».        |
| ГОСТ IEC 60079-14-2011               | Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок.                    |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)

Бешков Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0870579**

## 1 Назначение и область применения

Взрывозащищенные светильники типов EXTRA-Ex-LED, NORD-N-LED, SALUKA-N-LED, RAMBO-Ex-LED, AQUA-70-Ex-LED с Ex-маркировками согласно Приложению № 1 на бланке № 0870576 (далее по тексту – светильники) предназначены для освещения взрывоопасных зон.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной Ex-маркировкой, требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011 и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип светильника | Ex-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-02:2011)                  | Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Максимальная выходная мощность светильника, Вт | Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C                                           | Переменное напряжение (частота), В (Гц)          | Постоянное напряжение, В |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| EXTRA-Ex-LED    | 1Ex e mb IIC T4 Gb X и Ex tb IIIC T67°C Db X                            | IP66                                                                      | 124                                            | от минус 20 до плюс 50<br>от минус 20 до плюс 40                                                     | от 110 до 254 (50/60)                            | от 220 до 250            |
| NORD-N-LED      | 2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tc IIIC T80°C Dc X                              | IP66                                                                      | 166                                            | от минус 20 до плюс 60<br>от минус 20 до плюс 55<br>от минус 20 до плюс 50<br>от минус 20 до плюс 45 | от 220 до 240 (50/60)<br>от 110 до 240 (50/60)   | от 220 до 240            |
| SALUKA-N-LED    | 2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tc IIIC T80°C Dc X                              | IP66                                                                      | 154                                            | от минус 20 до плюс 60<br>от минус 20 до плюс 45<br>от минус 20 до плюс 40                           | от 220 до 240 (0/50/60)<br>от 110 до 240 (50/60) | от 220 до 240            |
| RAMBO-Ex-LED    | 1Ex d e mb IIC T4 Gb X и Ex tb IIIC T59°C Db X или 1Ex e mb IIC T4 Gb X | IP66 / IP68*                                                              | 107                                            | от минус 20 до плюс 50<br>от минус 20 до плюс 45                                                     | от 110 до 254 (50/60)                            | от 220 до 250            |
| AQUA-70-Ex-LED  | 1Ex d e mb IIC T4 Gb X и Ex tb IIIC T62°C Db X или 1Ex e mb IIC T4 Gb X | IP66 / IP68*                                                              | 117                                            | от минус 20 до плюс 50                                                                               | от 110 до 254 (50/60)                            | от 220 до 250            |

\*Примечание. Условия испытаний: глубина погружения 15 метров.

## 2.2 Структура условного обозначения светильников:

$$X_1-X_2-X_3-X_4$$

где:

$X_1$  – тип светильника: RAMBO-Ex-LED; AQUA-70-Ex-LED; EXTRA-Ex-LED; NORD-N-LED; SALUKA-N-LED;

$X_2$  – световой поток, Лм;

$X_3$  – тип корпуса;

$X_4$  – цветовая температура, К (не влияет на параметры взрывобезопасности светильников).

## 2.3 Перечень комплектующего оборудования во взрывозащищенном исполнении и его Ex-маркировка приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование и тип (модель) комплектующего взрывозащищенного (изготовитель, страна)                       | Ex-маркировка                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.    | Кабельные вводы типов ESKE/1(S)(-L)*(-RDE)**(LT)(MFD**/***) (WISKA Hoppmann GmbH, Германия)               | 1Ex e IIC Gb X и Ex tb IIIC Db X |
| 2.    | Соединители электрические серии 262 модели 262-283, 262-233 (WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Германия) | Ex e IIC Gb U                    |

Допустимо устанавливать аналогичное оборудование других моделей и изготовителей, имеющее действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011, уровень взрывозащиты, подгруппу газа и степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемую оболочкой, IP, диапазон температур окружающей среды при эксплуатации в соответствии с параметрами, указанными в таблице 1.

## 3 Описание конструкции и средств взрывозащиты

3.1 Конструктивно светильник EXTRA-Ex-LED состоит из корпуса прямоугольной формы из поликарбоната, закрытого светопропускающей крышкой с уплотнением. Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью защелок из нержавеющей стали. С торцевых сторон установлены взрывозащищенный кабельный ввод и заглушка. Внутри корпуса установлен стальной отражатель, на котором смонтированы взрывозащищенные клеммы, светодиодный модуль и ЭПРА. Предусмотрено место для крепления к потолку или стене.

Конструктивно светильники NORD-N-LED представляют собой стальной корпус прямоугольной формы, закрытый крышкой со светопропускающим элементом. Крепление крышки к корпусу осуществляется болтами. С торцевых сторон установлены взрывозащищенные кабельный ввод и заглушка. Внутри корпуса установлен стальной отражатель, на котором установлены взрывозащищенные: клеммы, ЭПРА, светодиодные модули. Встраиваемый потолочный монтаж с обеспечением достаточно прочной несущей основы.

Конструктивно светильник SALUKA-N-LED представляет собой стальной корпус трапециевидальной формы с силиконовой прокладкой по краю, закрытый светопропускающей крышкой. Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью металлических защелок. С торцевых сторон установлены взрывозащищенные кабельный ввод и заглушка. Внутри корпуса установлен стальной отражатель, на котором смонтированы

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(ф.и.о.)

Бешков Виталий Сергеевич  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия RU № 0870580

взрывозащищенные: клеммы, светодиодный модуль и ЭПРА. Предусмотрено место для крепления к потолку или стене с помощью кронштейнов.

Конструктивно светильник RAMBO-Ex-LED представляет собой стальной корпус трубчатой формы и светопропускающего элемента в виде трубы, на торцах установлены торцевые заглушки из поликарбоната с уплотнениями. С торцевых сторон корпуса установлены взрывозащищенные кабельный ввод и заглушка. Внутри трубы установлен профиль, на котором смонтированы взрывозащищенные: светодиодный модуль, клеммы и ЭПРА. Исполнение светильника предусматривает применение в составе взрывозащищенного выключателя, а также использование без него.

Конструктивно светильник AQUA-70-Ex-LED состоит из светопропускающей пластиковой трубки с отражателем, торцевых крышек и металлического профиля, на котором смонтированы взрывозащищенные клеммы, светодиодный модуль и ЭПРА. Ввод кабеля в корпус осуществляется через взрывозащищенный кабельный ввод, встроенный в крышку. Светильник оборудован взрывозащищенным выключателем.

Предусмотрено крепление к потолку или стене с помощью монтажных скоб, подвес с помощью самостопорящихся подвесов или с помощью подвесок.

Для всех типов светильников предусмотрена возможность транзитной прокладки кабеля путем последовательного соединения светильников, при этом взрывозащищенные заглушки заменяются на взрывозащищенные кабельные вводы.

## 3.2 Специальные условия применения

Знак "X" после Ex-маркировки светильников указывает на их специальные условия применения, заключающиеся в следующем:

– применяемые электрические комплектующие во взрывозащищенном исполнении должны иметь действующие сертификаты соответствия, допускающие их применение во взрывоопасных зонах, с уровнем взрывозащиты, подгруппой газовой среды и подгруппой пылевой среды, температурным классом и диапазоном температуры при эксплуатации не ниже значений, указанных в таблице 1;

– изделия должны устанавливаться в местах, защищенных от струй воздуха с частицами пыли и от других внешних воздействий, которые способствуют накоплению зарядов статического электричества;

– при техническом обслуживании протирать пластиковые поверхности только влажной ветошью;

– обеспечить закрепление кабеля питания для предотвращения растягивающих усилий или скручиваний для светильников NORD-N-LED, SALUKA-N-LED;

– светильники RAMBO-Ex-LED и AQUA-70-Ex-LED в исполнении без выключателя должны иметь надпись «Не открывать под напряжением»;

– светильники, предназначенные для стационарной установки должны иметь надпись «Предупреждение - потенциальная опасность электростатического заряда»;

– эксплуатация и техническое обслуживание в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя;

– соблюдение специальных условий применения, указанных в технической документации на комплектующее оборудование во взрывозащищенном исполнении, входящее в состав законченного устройства;

– диапазоны температуры окружающей среды:

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C EXTRA-Ex-LED-X-218/236-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +40°C EXTRA-Ex-LED-X-236-4K (напряжение 110В);

-20°C ≤ Ta ≤ +60°C NORD-N-LED-X-218-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +55°C NORD-N-LED-X-418-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C NORD-N-LED-X-236-4K и NORD-N-LED-X-436-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +45°C NORD-N-LED-X-258-4K и NORD-N-LED-X-458-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +60°C SALUKA-N-LED-2500/5000-218/236-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +55°C SALUKA-N-LED-5000/7500-218/258-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C SALUKA-N-LED-10000/16700-236/258-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +45°C SALUKA-N-LED-12500/20000-258-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C RAMBO-Ex-LED-4000-118-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +45°C RAMBO-Ex-LED-8000-136-4K;

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C AQUA-70-Ex-LED-4000/8000-118/136-4K.

Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой информацией.

3.3 Взрывозащищенность светильников типа EXTRA-Ex-LED обеспечивается взрывозащитой видов «повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, «герметизация компаундом «m» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, «защита от воспламенения пыли оболочками «f» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, а также выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Взрывозащищенность светильников типа NORD-N-LED, SALUKA-N-LED обеспечивается взрывозащитой видов «оборудование с ограниченным пропуском газов «nR» по ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010, «защита от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, а также выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Взрывозащищенность светильников типа AQUA-70-Ex-LED, RAMBO-Ex-LED обеспечивается взрывозащитой видов «взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011, «повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, «герметизация компаундом «m» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, «защита от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, а также выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

3.4 При внесении изменений в конструкцию и (или) документацию, влияющих на обеспечение взрывобезопасности оборудования, изготовитель обязан проинформировать ОС ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Ответственность изготовителя распространяется на сертифицируемое оборудование и на то оборудование, которое входит в состав и имеет действующие сертификаты, допускающие возможность его применения во взрывоопасных зонах, в связи с этим изготовитель должен контролировать срок действия сертификатов на комплектующее оборудование и не допускать установку оборудования, которое не имеет действующих сертификатов.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)Бешихин Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.AA71.B.00468/23

Серия **RU** № **0870581**

4 Маркировка, наносимая на оборудование, включает следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа электрооборудования;
- заводской номер;
- дату изготовления;
- Ех-маркировку;
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывобезопасности, согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза, согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011;
- предупредительную надпись: «Открывать, отключив от сети!» для светильников AQUA-70-Ex-LED и RAMBO-Ex-LED;
- предупредительную надпись: «Опасность потенциального электростатического заряда. См. инструкцию»;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Трофимова Анна Андреевна  
(Ф.И.О.)

Бешев Виталий Сергеевич  
(Ф.И.О.)